



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Невинномыску)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № _____ / _____ / _____
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МБДОУ «Детский сад № 26 «Белочка» г. Невинномыска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина).

законный представитель – заведующая Шатило С.Н.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Невинномыска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР (по г. Невинномыску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Несмашного Д.М. № 151 от «23» сентября 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «01» октября 2020 г., с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «21» октября 2020 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

старшим инспектором ОНД и ПР (по г. Невинномыску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Груниным Андреем Сергеевичем МБДОУ «Детский сад № 26 «Белочка» г. Невинномыска,
Бульвар Мира, 22 «Б»

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 26 «Белочка» Шатило С.Н.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; Правила противопожарного режима в РФ п. 55;	01 октября	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Невинномыску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

Грунин А.С.

по пожарному надзору)

(подпись)

М.И.П.

« 21 » 10 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующая МБДОУ «Детский сад № 26 «Белочка»

(должность, Ф.И.О.)

Шатило С.Н.

« 21 » 10 20 20 г.

Результаты внепланового мероприятия по контролю

за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4